

Département Acoustique et Eclairage

GABBAPLAST SRL
Via Livornese est, 197/a
56030 PERIGNANO PI
ITALIE

Grenoble, le 05 Novembre 2009
N/Réf. DAE 2009-248/PD/GC
Objet : Résultats acoustiques

Voici les résultats acoustiques des tests effectués sur un système de tubes SILENZIO PLUS DN 110, selon la norme européenne : EN 14366.

Les indices présentés sont calculés en dB(A) de 100 Hz à 5000 Hz.

	0,5 l/s	1,0 l/s	2,0 l/s	4.0 l/s
Bruit aérien seul ; Lan	44	47	49	52
Bruit structural seul ; Lsn	7	11	13	19

Les détails de ces résultats sont donnés dans le rapport d'étude (affaire ED-712-090012-712-QIN), correspondant à l'offre 26022437.

Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie d'agréer, l'expression de mes sincères salutations.

Pascal DUCRUET
Chargé des mesures